



MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL MASSIMO PRELIEVO ORARIO CONTRATTUALE

(Documento redatto ai sensi del Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale art. 5.2.1)

INPUT potenzialità massima richiesta	OUTPUT massimo prelievo orario contrattuale
X kWt	$X \text{ [kWt]} \times 0,86 \text{ [(Mcal/h)/(kWt)]} / 8,5 \text{ [Mcal/Sm3]} = Z \text{ Sm3/h}$
Y Mcal/h	$Y \text{ [Mcal/h]} / 8,5 \text{ [Mcal/Sm3]} = Z \text{ Sm3/h}$