

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| Ragione Sociale | CBL DISTRIBUZIONE SRL | Mese/Anno di riferimento | 07/2023 |
| Denominazione Impianto | Sartirana - Breme | Minuti Attesi | 44640 |
| Codice Impianto | 113668 | Minuti Rilevati | 11055 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|-----------|
| Codice identificativo | 018146PT1 | Provincia | Pavia |
| Comune | Sartirana Lomellina | Codice Istat Comune | 018146 |
| Via/Piazza n° civico | Via Sandro Pertini | Parte di Impianto | Interrato |
| Latitudine | 45.1135248 | Longitudine | 8.6619272 |
| Tipo coordinata | Standard | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 20.6 | 15/07/2023 15:30 | 22.4 | 12/07/2023 22:15 | 21.4 | 11055 | 0.3 |

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**