

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

<b>Ragione Sociale</b>	CBL DISTRIBUZIONE SRL	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	08/2023
<b>Denominazione Impianto</b>	Zeme	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	113673	<b>Minuti Rilevati</b>	42075

## Informazioni punto di rilevazione

<b>Codice identificativo</b>	018146PT2	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Zeme	<b>Codice Istat Comune</b>	018186
<b>Via/Piazza n° civico</b>	Via Velezzo (S.P. n. 14)	<b>Parte di Impianto</b>	Interrato
<b>Latitudine</b>	45.195295	<b>Longitudine</b>	8.6753888
<b>Tipo coordinata</b>	Standard	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

## Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.0	29/08/2023 18:00	28.8	16/08/2023 22:30	25.1	42075	1.7

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**