

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

<b>Ragione Sociale</b>	CBL DISTRIBUZIONE SRL	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	10/2023
<b>Denominazione Impianto</b>	Frascarolo	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	35031	<b>Minuti Rilevati</b>	44640

## Informazioni punto di rilevazione

<b>Codice identificativo</b>	018065PT1	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Frascarolo	<b>Codice Istat Comune</b>	018065
<b>Via/Piazza n° civico</b>	Via Po - Loc. C.na Boschetto	<b>Parte di Impianto</b>	Interrato
<b>Latitudine</b>	45.0406988	<b>Longitudine</b>	8.6736356
<b>Tipo coordinata</b>	Standard	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

## Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
21.5	25/10/2023 16:30	28.5	08/10/2023 00:00	24.1	44640	0.9

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

7 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.1	4.9	17/10/2023 03:30
24.3	4.8	17/10/2023 03:45
24.0	4.6	17/10/2023 04:00
23.4	4.6	17/10/2023 04:15
23.7	4.7	17/10/2023 04:30
23.6	4.7	17/10/2023 04:45
23.7	4.9	17/10/2023 05:00

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**