

**Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.**

<b>Ragione Sociale</b>	CBL DISTRIBUZIONE SRL	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	10/2023
<b>Denominazione Impianto</b>	Semiana - Valle	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	113670	<b>Minuti Rilevati</b>	44640

<b>Informazioni punto di rilevazione</b>
--

<b>Codice identificativo</b>	018168PT2	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Valle Lomellina	<b>Codice Istat Comune</b>	018168
<b>Via/Piazza n° civico</b>	Via Cappelletta	<b>Parte di Impianto</b>	Interrato
<b>Latitudine</b>	45.1473088	<b>Longitudine</b>	8.6557677
<b>Tipo coordinata</b>	Standard	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

<b>Dati rilevati</b>
----------------------

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
	19/10/2023 06:00	22.8	01/10/2023 21:45	19.2	44640	1.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

4 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.6	4.9	17/10/2023 03:00
18.4	4.9	17/10/2023 04:45
19.0	5.0	17/10/2023 05:00
19.0	4.9	17/10/2023 05:15

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**