

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	11/2023
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	13275

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018083PT2	Provincia	Pavia
Comune	Lomello	Codice Istat Comune	018083
Via/Piazza n° civico	Via Circonvallazione	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.123861	Longitudine	8.7961905
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.5	08/11/2023 05:15	24.0	10/11/2023 00:15	21.5	13275	0.9

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

40 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.3	4.9	04/11/2023 05:00
19.8	4.9	04/11/2023 05:15
19.8	4.9	04/11/2023 05:30
20.0	4.9	04/11/2023 05:45
20.5	4.8	04/11/2023 06:00
19.9	4.9	04/11/2023 06:15
20.0	4.9	04/11/2023 06:30
19.9	5.0	04/11/2023 06:45
22.2	4.9	06/11/2023 03:30
21.9	4.8	06/11/2023 03:45
21.6	4.7	06/11/2023 04:00
21.1	4.7	06/11/2023 04:15
20.9	4.6	06/11/2023 04:30
21.1	4.5	06/11/2023 04:45
20.6	4.3	06/11/2023 05:00
19.1	4.3	06/11/2023 05:15
19.1	4.1	06/11/2023 05:30
19.3	4.0	06/11/2023 05:45
19.9	3.9	06/11/2023 06:00
19.5	3.7	06/11/2023 06:15
19.9	3.6	06/11/2023 06:30
20.5	3.6	06/11/2023 06:45
20.2	3.6	06/11/2023 07:00
20.4	3.7	06/11/2023 07:15
20.8	3.8	06/11/2023 07:30
21.1	4.1	06/11/2023 07:45
21.3	4.5	06/11/2023 08:00
21.4	4.9	06/11/2023 08:15
21.1	4.9	08/11/2023 04:15
21.0	4.8	08/11/2023 04:30
21.0	4.9	08/11/2023 04:45
20.6	4.9	08/11/2023 05:00
18.5	4.9	08/11/2023 05:15
18.4	5.0	08/11/2023 05:30
19.5	5.0	08/11/2023 05:45
20.1	4.9	08/11/2023 06:00
19.6	4.8	08/11/2023 06:15
20.0	4.8	08/11/2023 06:30
20.6	4.8	08/11/2023 06:45
20.2	4.9	08/11/2023 07:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**