

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	11/2023
Denominazione Impianto	Sartirana - Breme	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	113668	Minuti Rilevati	13275

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018146PT1	Provincia	Pavia
Comune	Sartirana Lomellina	Codice Istat Comune	018146
Via/Piazza n° civico	Via Sandro Pertini	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1135248	Longitudine	8.6619272
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.6	09/11/2023 17:30	21.6	01/11/2023 01:15	20.4	13275	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

12 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.8	5.0	06/11/2023 06:00
19.8	5.0	06/11/2023 06:45
19.9	4.9	06/11/2023 07:00
19.9	5.0	06/11/2023 07:15
19.4	4.9	08/11/2023 05:30
19.5	4.8	08/11/2023 05:45
19.5	4.7	08/11/2023 06:00
19.4	4.7	08/11/2023 06:15
19.5	4.7	08/11/2023 06:30
19.6	4.7	08/11/2023 06:45
19.5	4.8	08/11/2023 07:00
19.7	4.9	08/11/2023 07:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**