

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2024
Denominazione Impianto	Semiana - Valle	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	113670	Minuti Rilevati	10395

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018168PT2	Provincia	Pavia
Comune	Valle Lomellina	Codice Istat Comune	018168
Via/Piazza n° civico	Via Cappelletta	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1473088	Longitudine	8.6557677
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.1	03/04/2024 04:15	23.0	02/04/2024 22:45	21.8	10395	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

17 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.7	4.8	02/04/2024 01:00
21.8	4.7	02/04/2024 01:15
21.7	4.6	02/04/2024 01:30
21.8	4.5	02/04/2024 01:45
21.9	4.4	02/04/2024 02:00
21.5	4.6	02/04/2024 02:15
21.5	4.6	02/04/2024 02:30
21.3	4.4	02/04/2024 02:45
21.4	4.6	02/04/2024 03:00
20.7	4.8	02/04/2024 03:15
20.9	4.8	02/04/2024 03:30
21.0	4.8	02/04/2024 03:45
20.9	4.4	02/04/2024 04:00
20.7	4.0	02/04/2024 04:15
21.1	4.0	02/04/2024 04:30
21.1	4.1	02/04/2024 04:45
21.3	4.7	02/04/2024 05:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**