

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2024
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	41760

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018106PT4	Provincia	Pavia
Comune	Ottobiano	Codice Istat Comune	018106
Via/Piazza n° civico	Via Manzoni	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1502041	Longitudine	8.8320488
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.8	16/04/2024 02:00	27.7	15/04/2024 00:30	21.0	41760	0.8

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

14 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.9	5.0	19/04/2024 02:00
20.7	4.8	19/04/2024 02:15
20.7	4.6	19/04/2024 02:30
20.8	4.4	19/04/2024 02:45
20.7	4.3	19/04/2024 03:00
20.5	4.1	19/04/2024 03:15
20.5	4.0	19/04/2024 03:30
20.4	3.8	19/04/2024 03:45
20.3	3.8	19/04/2024 04:00
20.2	3.8	19/04/2024 04:15
20.3	3.8	19/04/2024 04:30
20.5	4.2	19/04/2024 04:45
19.9	5.0	24/04/2024 04:00
19.5	4.9	24/04/2024 04:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**