

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2024
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	41760

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018136PT5	Provincia	Pavia
Comune	San Giorgio di Lomellina	Codice Istat Comune	018136
Via/Piazza n° civico	Via Marconi	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1738924	Longitudine	8.7938147
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
21.4	02/04/2024 04:15	26.2	14/04/2024 23:30	23.4	41760	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

59 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.9	4.8	19/04/2024 01:00
23.5	4.7	19/04/2024 01:15
23.6	4.6	19/04/2024 01:30
23.4	4.5	19/04/2024 01:45
23.1	4.4	19/04/2024 02:00
23.3	4.2	19/04/2024 02:15
23.6	4.0	19/04/2024 02:30
23.1	3.8	19/04/2024 02:45
23.1	3.5	19/04/2024 03:00
22.8	3.3	19/04/2024 03:15
22.6	3.1	19/04/2024 03:30
22.8	3.0	19/04/2024 03:45
22.9	2.8	19/04/2024 04:00
22.6	2.8	19/04/2024 04:15
22.8	2.9	19/04/2024 04:30
23.0	3.2	19/04/2024 04:45
23.1	3.6	19/04/2024 05:00
23.0	4.0	19/04/2024 05:15
23.3	4.4	19/04/2024 05:30
23.4	4.8	19/04/2024 05:45
23.0	4.9	21/04/2024 04:00
22.8	4.8	21/04/2024 04:15
22.8	4.9	21/04/2024 04:30
22.9	4.9	22/04/2024 04:15
22.6	4.7	22/04/2024 04:30
22.9	4.8	22/04/2024 04:45
22.4	4.7	22/04/2024 05:00
22.5	4.6	22/04/2024 05:15
22.6	4.6	22/04/2024 05:30
22.7	4.5	22/04/2024 05:45
22.4	4.5	22/04/2024 06:00
22.6	4.5	22/04/2024 06:15
22.9	4.6	22/04/2024 06:30
22.7	4.7	22/04/2024 06:45
22.6	4.8	22/04/2024 07:00
22.7	4.8	22/04/2024 07:15
22.6	4.8	22/04/2024 07:30
22.6	4.8	22/04/2024 07:45
22.5	4.9	22/04/2024 08:00
22.2	4.9	22/04/2024 08:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

59 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.6	4.9	22/04/2024 08:30
23.3	4.9	24/04/2024 01:00
23.3	4.8	24/04/2024 01:15
23.3	4.7	24/04/2024 01:30
23.3	4.7	24/04/2024 01:45
23.4	4.7	24/04/2024 02:00
23.3	4.7	24/04/2024 02:15
23.1	4.6	24/04/2024 02:30
22.9	4.6	24/04/2024 02:45
23.1	4.6	24/04/2024 03:00
22.4	4.5	24/04/2024 03:15
22.2	4.4	24/04/2024 03:30
22.5	4.4	24/04/2024 03:45
22.7	4.3	24/04/2024 04:00
22.4	4.3	24/04/2024 04:15
22.5	4.3	24/04/2024 04:30
22.7	4.4	24/04/2024 04:45
22.7	4.6	24/04/2024 05:00
22.7	4.9	24/04/2024 05:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**