

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| Ragione Sociale | CBL DISTRIBUZIONE SRL | Mese/Anno di riferimento | 07/2024 |
| Denominazione Impianto | San Giorgio - Mede - Cernago | Minuti Attesi | 44640 |
| Codice Impianto | 114134 | Minuti Rilevati | 44640 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------|
| Codice identificativo | 018106PT4 | Provincia | Pavia |
| Comune | Ottobiano | Codice Istat Comune | 018106 |
| Via/Piazza n° civico | Via Manzoni | Parte di Impianto | Interrato |
| Latitudine | 45.1502041 | Longitudine | 8.8320488 |
| Tipo coordinata | Standard | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 18.7 | 18/07/2024 04:45 | 29.4 | 20/07/2024 00:15 | 23.0 | 44640 | 2.1 |

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**