

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| Ragione Sociale | CBL DISTRIBUZIONE SRL | Mese/Anno di riferimento | 05/2024 |
| Denominazione Impianto | San Giorgio - Mede - Cernago | Minuti Attesi | 44640 |
| Codice Impianto | 114134 | Minuti Rilevati | 44640 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Codice identificativo | 018062PT3 | Provincia | Pavia |
| Comune | Ferrera Erbognone | Codice Istat Comune | 018062 |
| Via/Piazza n° civico | Via Grandi | Parte di Impianto | Interrato |
| Latitudine | 45.1153454 | Longitudine | 8.8682641 |
| Tipo coordinata | Standard | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 16.7 | 24/05/2024 09:30 | 23.5 | 30/05/2024 00:30 | 19.7 | 44640 | 0.5 |

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

| Pressione (mbar) | Data/ora | Tipologia emergenza gas |
|------------------|----------|-------------------------|
|------------------|----------|-------------------------|

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi