

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

<b>Ragione Sociale</b>	CBL DISTRIBUZIONE SRL	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	03/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	Frascarolo	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	35031	<b>Minuti Rilevati</b>	18720

## Informazioni punto di rilevazione

<b>Codice identificativo</b>	018065PT1	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Frascarolo	<b>Codice Istat Comune</b>	018065
<b>Via/Piazza n° civico</b>	Via Po - Loc. C.na Boschetto	<b>Parte di Impianto</b>	Interrato
<b>Latitudine</b>	45.0406988	<b>Longitudine</b>	8.6736356
<b>Tipo coordinata</b>	Standard	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

## Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.5	04/03/2024 06:15	27.4	01/03/2024 01:45	23.5	18720	0.7

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

117 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.9	4.9	04/03/2024 23:45
23.9	4.8	05/03/2024 00:00
24.0	4.9	05/03/2024 00:15
24.3	4.7	05/03/2024 00:30
24.4	4.7	05/03/2024 00:45
24.2	4.6	05/03/2024 01:00
24.6	4.3	05/03/2024 01:15
24.0	4.1	05/03/2024 01:30
24.6	4.0	05/03/2024 01:45
23.9	4.0	05/03/2024 02:00
24.1	3.9	05/03/2024 02:15
23.8	4.0	05/03/2024 02:30
23.9	4.0	05/03/2024 02:45
24.1	3.9	05/03/2024 03:00
24.0	4.0	05/03/2024 03:15
24.1	4.1	05/03/2024 03:30
24.1	4.0	05/03/2024 03:45
23.8	4.1	05/03/2024 04:00
22.9	4.2	05/03/2024 04:15
23.0	4.3	05/03/2024 04:30
22.9	4.4	05/03/2024 04:45
22.9	4.3	05/03/2024 05:00
22.0	4.1	05/03/2024 05:15
22.0	3.8	05/03/2024 05:30
21.8	3.6	05/03/2024 05:45
22.1	3.5	05/03/2024 06:00
21.3	3.5	05/03/2024 06:15
21.9	3.8	05/03/2024 06:30
22.6	4.3	05/03/2024 06:45
22.4	4.9	05/03/2024 07:00
24.4	4.9	06/03/2024 21:45
24.5	4.7	06/03/2024 22:00
24.3	4.6	06/03/2024 22:15
24.3	4.6	06/03/2024 22:30
24.4	4.5	06/03/2024 22:45
24.6	4.5	06/03/2024 23:00
24.4	4.3	06/03/2024 23:15
24.2	4.0	06/03/2024 23:30
24.3	3.8	06/03/2024 23:45
24.3	3.7	07/03/2024 00:00

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

117 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.5	3.6	07/03/2024 00:15
24.2	3.5	07/03/2024 00:30
24.2	3.5	07/03/2024 00:45
24.5	3.4	07/03/2024 01:00
24.1	3.3	07/03/2024 01:15
24.0	3.1	07/03/2024 01:30
24.1	2.8	07/03/2024 01:45
24.1	2.7	07/03/2024 02:00
24.2	2.8	07/03/2024 02:15
23.8	2.6	07/03/2024 02:30
24.0	2.6	07/03/2024 02:45
23.9	2.5	07/03/2024 03:00
23.9	2.2	07/03/2024 03:15
24.0	2.0	07/03/2024 03:30
23.7	1.6	07/03/2024 03:45
23.6	1.6	07/03/2024 04:00
22.5	1.7	07/03/2024 04:15
23.0	1.4	07/03/2024 04:30
23.2	1.3	07/03/2024 04:45
22.9	1.5	07/03/2024 05:00
22.0	1.3	07/03/2024 05:15
22.3	1.4	07/03/2024 05:30
22.0	1.2	07/03/2024 05:45
22.0	0.8	07/03/2024 06:00
21.3	0.8	07/03/2024 06:15
21.6	1.3	07/03/2024 06:30
22.3	2.5	07/03/2024 06:45
22.4	3.2	07/03/2024 07:00
22.7	3.8	07/03/2024 07:15
22.9	4.6	07/03/2024 07:30
24.5	5.0	07/03/2024 22:00
24.4	4.8	07/03/2024 22:15
24.6	4.5	07/03/2024 22:30
24.4	4.2	07/03/2024 22:45
24.4	4.0	07/03/2024 23:00
24.4	4.0	07/03/2024 23:15
24.5	4.1	07/03/2024 23:30
25.1	3.9	07/03/2024 23:45
25.3	3.6	08/03/2024 00:00
25.3	3.3	08/03/2024 00:15

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

117 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.4	2.9	08/03/2024 00:30
24.0	2.7	08/03/2024 00:45
24.0	2.4	08/03/2024 01:00
24.1	2.4	08/03/2024 01:15
24.0	2.4	08/03/2024 01:30
24.2	2.2	08/03/2024 01:45
24.4	2.1	08/03/2024 02:00
23.9	2.0	08/03/2024 02:15
23.7	1.9	08/03/2024 02:30
24.0	1.9	08/03/2024 02:45
24.0	1.8	08/03/2024 03:00
23.9	1.8	08/03/2024 03:15
23.8	1.9	08/03/2024 03:30
23.7	2.0	08/03/2024 03:45
23.7	2.0	08/03/2024 04:00
22.7	1.7	08/03/2024 04:15
22.9	1.7	08/03/2024 04:30
22.7	1.7	08/03/2024 04:45
22.6	1.7	08/03/2024 05:00
24.5	4.7	27/03/2024 23:30
24.4	4.4	27/03/2024 23:45
24.5	4.3	28/03/2024 00:00
24.2	4.3	28/03/2024 00:15
24.3	4.2	28/03/2024 00:30
24.4	4.2	28/03/2024 00:45
24.4	4.6	28/03/2024 01:00
24.7	5.0	28/03/2024 01:15
24.1	4.5	28/03/2024 02:45
24.0	4.2	28/03/2024 03:00
24.1	4.0	28/03/2024 03:15
24.1	3.9	28/03/2024 03:30
24.1	3.9	28/03/2024 03:45
23.9	3.8	28/03/2024 04:00
23.1	4.0	28/03/2024 04:15
23.0	4.3	28/03/2024 04:30
23.1	4.6	28/03/2024 04:45
22.8	4.8	28/03/2024 05:00

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**