

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

<b>Ragione Sociale</b>	CBL DISTRIBUZIONE SRL	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	03/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	San Giorgio - Mede - Cernago	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	114134	<b>Minuti Rilevati</b>	10395

## Informazioni punto di rilevazione

<b>Codice identificativo</b>	018083PT2	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Lomello	<b>Codice Istat Comune</b>	018083
<b>Via/Piazza n° civico</b>	Via Circonvallazione	<b>Parte di Impianto</b>	Interrato
<b>Latitudine</b>	45.123861	<b>Longitudine</b>	8.7961905
<b>Tipo coordinata</b>	Standard	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

## Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.0	07/03/2024 05:30	24.2	03/03/2024 02:00	21.3	10395	1.1

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

77 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.0	5.0	05/03/2024 02:15
22.2	4.9	05/03/2024 02:30
22.4	4.8	05/03/2024 02:45
22.5	4.8	05/03/2024 03:00
21.8	4.8	05/03/2024 03:15
22.2	4.8	05/03/2024 03:30
21.8	4.7	05/03/2024 03:45
21.6	4.7	05/03/2024 04:00
20.3	4.6	05/03/2024 04:15
20.5	4.5	05/03/2024 04:30
20.7	4.4	05/03/2024 04:45
20.2	4.3	05/03/2024 05:00
18.1	4.2	05/03/2024 05:15
18.1	4.2	05/03/2024 05:30
18.4	4.2	05/03/2024 05:45
19.3	4.2	05/03/2024 06:00
18.9	4.3	05/03/2024 06:15
19.5	4.5	05/03/2024 06:30
19.6	4.7	05/03/2024 06:45
20.1	4.9	05/03/2024 07:00
22.3	5.0	07/03/2024 01:15
22.6	4.7	07/03/2024 01:30
22.5	4.5	07/03/2024 01:45
22.4	4.2	07/03/2024 02:00
22.1	4.1	07/03/2024 02:15
22.3	3.9	07/03/2024 02:30
22.4	3.8	07/03/2024 02:45
22.3	3.6	07/03/2024 03:00
21.8	3.5	07/03/2024 03:15
21.8	3.3	07/03/2024 03:30
21.8	3.2	07/03/2024 03:45
21.8	3.0	07/03/2024 04:00
20.3	2.9	07/03/2024 04:15
20.5	2.7	07/03/2024 04:30
20.7	2.6	07/03/2024 04:45
20.2	2.5	07/03/2024 05:00
18.0	2.6	07/03/2024 05:15
17.9	2.8	07/03/2024 05:30
18.3	2.9	07/03/2024 05:45
18.9	3.0	07/03/2024 06:00

## Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

77 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
18.7	3.0	07/03/2024 06:15
19.2	3.2	07/03/2024 06:30
19.5	3.4	07/03/2024 06:45
19.6	3.6	07/03/2024 07:00
19.7	3.8	07/03/2024 07:15
19.9	4.1	07/03/2024 07:30
20.0	4.4	07/03/2024 07:45
20.5	4.8	07/03/2024 08:00
20.9	5.0	07/03/2024 08:15
22.5	4.9	07/03/2024 22:15
22.6	4.7	07/03/2024 22:30
22.6	4.6	07/03/2024 22:45
22.7	4.5	07/03/2024 23:00
22.7	4.4	07/03/2024 23:15
22.6	4.3	07/03/2024 23:30
22.5	4.1	07/03/2024 23:45
22.4	4.1	08/03/2024 00:00
22.8	4.0	08/03/2024 00:15
23.0	3.9	08/03/2024 00:30
22.6	3.8	08/03/2024 00:45
22.5	3.7	08/03/2024 01:00
22.6	3.6	08/03/2024 01:15
22.6	3.4	08/03/2024 01:30
22.6	3.4	08/03/2024 01:45
22.4	3.3	08/03/2024 02:00
22.0	3.3	08/03/2024 02:15
22.3	3.2	08/03/2024 02:30
22.4	3.2	08/03/2024 02:45
22.3	3.1	08/03/2024 03:00
21.9	3.0	08/03/2024 03:15
22.1	2.9	08/03/2024 03:30
21.9	2.8	08/03/2024 03:45
21.9	2.7	08/03/2024 04:00
20.2	2.6	08/03/2024 04:15
20.3	2.5	08/03/2024 04:30
20.5	2.4	08/03/2024 04:45
20.3	2.4	08/03/2024 05:00

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**