

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2024
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	18720

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018106PT4	Provincia	Pavia
Comune	Ottobiano	Codice Istat Comune	018106
Via/Piazza n° civico	Via Manzoni	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1502041	Longitudine	8.8320488
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.3	07/03/2024 06:15	21.9	31/03/2024 22:30	20.5	18720	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

38 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.5	5.0	05/03/2024 05:30
19.9	4.9	05/03/2024 05:45
19.8	4.9	05/03/2024 06:00
19.3	4.8	05/03/2024 06:15
19.3	4.9	05/03/2024 06:30
20.7	5.0	07/03/2024 02:30
20.9	4.8	07/03/2024 02:45
20.9	4.7	07/03/2024 03:00
20.9	4.6	07/03/2024 03:15
20.8	4.5	07/03/2024 03:30
20.7	4.3	07/03/2024 03:45
20.5	4.2	07/03/2024 04:00
19.9	4.1	07/03/2024 04:15
20.0	3.9	07/03/2024 04:30
20.2	3.8	07/03/2024 04:45
19.8	3.6	07/03/2024 05:00
19.4	3.6	07/03/2024 05:15
19.5	3.6	07/03/2024 05:30
19.7	3.7	07/03/2024 05:45
19.6	3.7	07/03/2024 06:00
19.1	3.6	07/03/2024 06:15
19.5	3.5	07/03/2024 06:30
19.5	3.5	07/03/2024 06:45
19.6	3.7	07/03/2024 07:00
19.5	4.0	07/03/2024 07:15
19.9	4.3	07/03/2024 07:30
19.7	4.6	07/03/2024 07:45
20.8	5.0	08/03/2024 02:30
20.9	4.8	08/03/2024 02:45
21.0	4.7	08/03/2024 03:00
20.9	4.6	08/03/2024 03:15
20.9	4.6	08/03/2024 03:30
21.0	4.7	08/03/2024 03:45
20.6	4.7	08/03/2024 04:00
20.0	4.7	08/03/2024 04:15
20.1	4.6	08/03/2024 04:30
20.3	4.5	08/03/2024 04:45
20.0	4.5	08/03/2024 05:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**