

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2024
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	18720

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018136PT5	Provincia	Pavia
Comune	San Giorgio di Lomellina	Codice Istat Comune	018136
Via/Piazza n° civico	Via Marconi	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1738924	Longitudine	8.7938147
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.6	01/03/2024 17:15	24.8	01/03/2024 02:45	23.2	18720	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

54 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.0	5.0	05/03/2024 05:45
22.2	4.9	05/03/2024 06:00
22.0	4.8	05/03/2024 06:15
22.5	4.8	05/03/2024 06:30
22.6	4.9	05/03/2024 06:45
23.9	4.8	07/03/2024 01:45
23.9	4.6	07/03/2024 02:00
23.9	4.4	07/03/2024 02:15
23.5	4.2	07/03/2024 02:30
23.6	4.1	07/03/2024 02:45
23.7	3.9	07/03/2024 03:00
23.5	3.8	07/03/2024 03:15
23.5	3.6	07/03/2024 03:30
23.4	3.5	07/03/2024 03:45
23.5	3.3	07/03/2024 04:00
23.0	3.4	07/03/2024 04:15
22.3	3.3	07/03/2024 04:30
22.8	3.3	07/03/2024 04:45
23.1	3.2	07/03/2024 05:00
22.1	3.1	07/03/2024 05:15
21.6	3.2	07/03/2024 05:30
22.1	3.2	07/03/2024 05:45
22.1	3.2	07/03/2024 06:00
22.1	3.1	07/03/2024 06:15
22.1	3.0	07/03/2024 06:30
22.4	3.0	07/03/2024 06:45
22.2	3.1	07/03/2024 07:00
22.5	3.3	07/03/2024 07:15
22.9	3.5	07/03/2024 07:30
22.7	3.7	07/03/2024 07:45
22.7	4.0	07/03/2024 08:00
22.8	4.3	07/03/2024 08:15
22.9	4.7	07/03/2024 08:30
23.9	4.9	08/03/2024 00:15
23.8	4.7	08/03/2024 00:30
23.9	4.6	08/03/2024 00:45
23.8	4.4	08/03/2024 01:00
23.7	4.2	08/03/2024 01:15
23.6	4.1	08/03/2024 01:30
23.8	3.9	08/03/2024 01:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

54 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.8	3.8	08/03/2024 02:00
23.8	3.7	08/03/2024 02:15
23.9	3.5	08/03/2024 02:30
23.9	3.4	08/03/2024 02:45
24.1	3.3	08/03/2024 03:00
23.4	3.1	08/03/2024 03:15
23.4	3.0	08/03/2024 03:30
23.5	2.9	08/03/2024 03:45
23.7	3.0	08/03/2024 04:00
23.0	3.0	08/03/2024 04:15
22.4	3.0	08/03/2024 04:30
22.7	3.0	08/03/2024 04:45
23.0	3.0	08/03/2024 05:00
23.7	5.0	28/03/2024 04:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**