

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2024
Denominazione Impianto	Sartirana - Breme	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	113668	Minuti Rilevati	18720

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018146PT1	Provincia	Pavia
Comune	Sartirana Lomellina	Codice Istat Comune	018146
Via/Piazza n° civico	Via Sandro Pertini	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1135248	Longitudine	8.6619272
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.2	07/03/2024 05:15	21.4	27/03/2024 01:15	20.1	18720	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

21 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.5	4.8	07/03/2024 03:45
20.5	4.6	07/03/2024 04:00
20.2	4.5	07/03/2024 04:15
20.1	4.4	07/03/2024 04:30
20.0	4.4	07/03/2024 04:45
19.5	4.4	07/03/2024 05:00
18.9	4.5	07/03/2024 05:15
19.0	4.6	07/03/2024 05:30
18.7	4.6	07/03/2024 05:45
18.9	4.7	07/03/2024 06:00
18.8	4.7	07/03/2024 06:15
18.9	4.7	07/03/2024 06:30
19.1	4.6	07/03/2024 06:45
19.1	4.6	07/03/2024 07:00
19.2	4.6	07/03/2024 07:15
19.3	4.7	07/03/2024 07:30
19.5	5.0	07/03/2024 07:45
20.0	5.0	08/03/2024 04:15
20.0	4.9	08/03/2024 04:30
19.8	4.8	08/03/2024 04:45
19.5	4.6	08/03/2024 05:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**