

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2025
Denominazione Impianto	Frascarolo	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	35031	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018065PT1	Provincia	Pavia
Comune	Frascarolo	Codice Istat Comune	018065
Via/Piazza n° civico	Via Po - Loc. C.na Boschetto	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.0406988	Longitudine	8.6736356
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.8	08/04/2025 04:15	26.8	30/04/2025 02:30	23.5	43200	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.5	4.9	01/04/2025 02:45
23.2	4.9	01/04/2025 03:00
23.0	4.9	01/04/2025 03:15
22.7	4.8	01/04/2025 03:30
22.6	4.6	01/04/2025 03:45
23.0	4.5	01/04/2025 04:00
22.7	4.4	01/04/2025 04:15
22.6	4.6	01/04/2025 04:30
22.0	4.9	03/04/2025 03:45
22.0	4.7	03/04/2025 04:00
22.0	4.6	03/04/2025 04:15
22.0	4.7	03/04/2025 04:30
23.7	5.0	08/04/2025 23:00
23.8	4.8	08/04/2025 23:15
23.8	4.5	08/04/2025 23:30
23.7	4.3	08/04/2025 23:45
23.8	4.3	09/04/2025 00:00
23.8	4.3	09/04/2025 00:15
23.8	4.3	09/04/2025 00:30
23.7	4.2	09/04/2025 00:45
23.8	4.2	09/04/2025 01:00
23.7	4.0	09/04/2025 01:15
23.7	3.9	09/04/2025 01:30
23.7	3.8	09/04/2025 01:45
23.7	3.7	09/04/2025 02:00
23.3	3.7	09/04/2025 02:15
23.0	3.8	09/04/2025 02:30
23.1	3.8	09/04/2025 02:45
23.3	3.7	09/04/2025 03:00
22.6	3.7	09/04/2025 03:15
21.9	3.5	09/04/2025 03:30
21.9	3.2	09/04/2025 03:45
22.3	3.0	09/04/2025 04:00
22.1	3.0	09/04/2025 04:15
22.1	3.4	09/04/2025 04:30
22.5	3.9	09/04/2025 04:45
22.8	4.4	09/04/2025 05:00
23.0	4.9	09/04/2025 05:15
23.8	5.0	10/04/2025 02:00
23.3	4.9	10/04/2025 02:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.2	4.9	10/04/2025 02:30
23.1	4.9	10/04/2025 02:45
22.3	4.8	10/04/2025 04:00
22.2	4.5	10/04/2025 04:15
22.5	4.9	10/04/2025 04:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**