

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| Ragione Sociale | CBL DISTRIBUZIONE SRL | Mese/Anno di riferimento | 04/2025 |
| Denominazione Impianto | Semiana - Valle | Minuti Attesi | 43200 |
| Codice Impianto | 113670 | Minuti Rilevati | 43200 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| Codice identificativo | 018148PT1 | Provincia | Pavia |
| Comune | Semiana | Codice Istat Comune | 018148 |
| Via/Piazza n° civico | Via SS Ippolito e Cassiano | Parte di Impianto | Interrato |
| Latitudine | 45.1386981 | Longitudine | 8.7282693 |
| Tipo coordinata | Standard | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 19.8 | 04/04/2025 10:15 | 26.3 | 01/04/2025 02:00 | 22.9 | 43200 | 0.9 |

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

| Pressione (mbar) | Temperatura rilevata (°C) | Data/ora |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 22.5 | 4.7 | 01/04/2025 03:15 |
| 22.7 | 4.5 | 01/04/2025 03:30 |
| 22.7 | 4.3 | 01/04/2025 03:45 |
| 22.0 | 4.1 | 01/04/2025 04:00 |
| 21.4 | 4.0 | 01/04/2025 04:15 |
| 21.5 | 3.8 | 01/04/2025 04:30 |
| 22.2 | 3.8 | 01/04/2025 04:45 |
| 21.9 | 3.8 | 01/04/2025 05:00 |
| 21.8 | 4.0 | 01/04/2025 05:15 |
| 21.9 | 4.5 | 01/04/2025 05:30 |
| 21.5 | 4.9 | 03/04/2025 04:00 |
| 21.3 | 4.9 | 03/04/2025 04:15 |
| 21.6 | 4.9 | 03/04/2025 04:30 |
| 21.9 | 4.9 | 03/04/2025 04:45 |
| 22.0 | 5.0 | 08/04/2025 23:15 |
| 23.2 | 4.9 | 08/04/2025 23:30 |
| 23.5 | 4.8 | 08/04/2025 23:45 |
| 22.6 | 4.7 | 09/04/2025 00:00 |
| 23.2 | 4.6 | 09/04/2025 00:15 |
| 24.0 | 4.4 | 09/04/2025 00:30 |
| 24.3 | 4.3 | 09/04/2025 00:45 |
| 24.1 | 4.3 | 09/04/2025 01:00 |
| 22.9 | 4.1 | 09/04/2025 01:15 |
| 23.2 | 4.0 | 09/04/2025 01:30 |
| 24.5 | 4.0 | 09/04/2025 01:45 |
| 23.9 | 3.9 | 09/04/2025 02:00 |
| 21.8 | 3.8 | 09/04/2025 02:15 |
| 21.8 | 3.7 | 09/04/2025 02:30 |
| 22.5 | 3.6 | 09/04/2025 02:45 |
| 22.6 | 3.5 | 09/04/2025 03:00 |
| 21.5 | 3.4 | 09/04/2025 03:15 |
| 21.8 | 3.4 | 09/04/2025 03:30 |
| 21.5 | 3.3 | 09/04/2025 03:45 |
| 21.8 | 3.3 | 09/04/2025 04:00 |
| 21.5 | 3.2 | 09/04/2025 04:15 |
| 22.0 | 3.3 | 09/04/2025 04:30 |
| 21.7 | 3.7 | 09/04/2025 04:45 |
| 22.0 | 4.2 | 09/04/2025 05:00 |
| 21.7 | 4.8 | 09/04/2025 05:15 |
| 22.1 | 5.0 | 10/04/2025 03:30 |

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

| Pressione (mbar) | Temperatura rilevata (°C) | Data/ora |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 21.1 | 4.9 | 10/04/2025 03:45 |
| 21.8 | 4.8 | 10/04/2025 04:00 |
| 21.5 | 4.8 | 10/04/2025 04:15 |
| 21.7 | 4.8 | 10/04/2025 04:30 |
| 21.9 | 4.9 | 10/04/2025 04:45 |

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**