

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2025
Denominazione Impianto	Semiana - Valle	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	113670	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018168PT2	Provincia	Pavia
Comune	Valle Lomellina	Codice Istat Comune	018168
Via/Piazza n° civico	Via Cappelletta	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1473088	Longitudine	8.6557677
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.4	03/04/2025 04:30	24.1	29/04/2025 23:15	21.5	43200	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

69 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.5	4.8	01/04/2025 03:15
20.3	4.6	01/04/2025 03:30
20.7	4.5	01/04/2025 03:45
20.8	4.0	01/04/2025 04:00
20.5	3.6	01/04/2025 04:15
20.7	3.3	01/04/2025 04:30
20.6	3.3	01/04/2025 04:45
20.6	3.7	01/04/2025 05:00
21.2	5.0	03/04/2025 02:00
20.6	5.0	03/04/2025 02:15
20.8	4.9	03/04/2025 02:30
20.8	4.9	03/04/2025 02:45
20.5	5.0	03/04/2025 03:00
20.3	4.7	03/04/2025 03:45
20.2	4.4	03/04/2025 04:00
20.0	4.3	03/04/2025 04:15
20.0	4.3	03/04/2025 04:30
20.2	4.4	03/04/2025 04:45
20.3	4.8	03/04/2025 05:00
20.6	4.8	04/04/2025 04:00
20.5	4.8	04/04/2025 04:15
20.7	4.9	04/04/2025 04:30
22.0	4.8	08/04/2025 22:00
22.0	4.6	08/04/2025 22:15
22.0	4.5	08/04/2025 22:30
21.9	4.4	08/04/2025 22:45
21.8	4.2	08/04/2025 23:00
21.3	4.0	08/04/2025 23:15
21.7	3.9	08/04/2025 23:30
22.0	3.9	08/04/2025 23:45
21.9	3.8	09/04/2025 00:00
21.8	3.9	09/04/2025 00:15
21.8	3.8	09/04/2025 00:30
22.0	3.6	09/04/2025 00:45
21.8	3.3	09/04/2025 01:00
21.5	3.2	09/04/2025 01:15
21.5	3.1	09/04/2025 01:30
21.4	3.0	09/04/2025 01:45
21.4	3.0	09/04/2025 02:00
20.6	3.0	09/04/2025 02:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

69 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.5	2.9	09/04/2025 02:30
20.6	2.8	09/04/2025 02:45
20.7	2.7	09/04/2025 03:00
20.1	2.7	09/04/2025 03:15
20.0	2.7	09/04/2025 03:30
20.1	2.8	09/04/2025 03:45
20.3	2.7	09/04/2025 04:00
19.8	2.6	09/04/2025 04:15
19.9	2.8	09/04/2025 04:30
19.9	3.2	09/04/2025 04:45
20.3	3.7	09/04/2025 05:00
20.1	4.4	09/04/2025 05:15
20.6	4.9	09/04/2025 05:30
21.9	4.8	10/04/2025 01:15
21.9	4.7	10/04/2025 01:30
21.7	4.6	10/04/2025 01:45
21.5	4.5	10/04/2025 02:00
20.7	4.4	10/04/2025 02:15
20.9	4.5	10/04/2025 02:30
20.9	4.4	10/04/2025 02:45
20.4	4.1	10/04/2025 03:00
20.2	3.9	10/04/2025 03:15
20.0	3.8	10/04/2025 03:30
20.3	3.7	10/04/2025 03:45
20.3	3.7	10/04/2025 04:00
19.9	3.7	10/04/2025 04:15
20.1	3.8	10/04/2025 04:30
20.2	4.2	10/04/2025 04:45
20.9	5.0	11/04/2025 04:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**