

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2025
Denominazione Impianto	Zeme	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	113673	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018186PT2	Provincia	Pavia
Comune	Zeme	Codice Istat Comune	018186
Via/Piazza n° civico	Via Velezzo (S.P. n. 14)	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.195295	Longitudine	8.6753888
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.0	02/04/2025 12:30	26.4	30/04/2025 21:45	22.5	43200	0.9

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

43 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.2	4.8	01/04/2025 03:45
21.2	4.6	01/04/2025 04:00
21.2	4.5	01/04/2025 04:15
21.2	4.9	01/04/2025 04:30
21.4	4.9	03/04/2025 03:00
21.2	4.9	03/04/2025 03:15
21.2	4.8	03/04/2025 03:30
21.2	4.7	03/04/2025 03:45
21.1	4.6	03/04/2025 04:00
21.1	4.5	03/04/2025 04:15
21.1	4.6	03/04/2025 04:30
21.1	4.8	03/04/2025 04:45
22.1	5.0	08/04/2025 22:30
22.0	4.7	08/04/2025 22:45
21.9	4.6	08/04/2025 23:00
22.2	4.6	08/04/2025 23:15
21.8	4.8	08/04/2025 23:30
22.0	4.8	08/04/2025 23:45
22.0	4.8	09/04/2025 00:00
21.8	4.8	09/04/2025 00:15
22.2	4.6	09/04/2025 00:30
21.8	4.3	09/04/2025 00:45
22.0	4.3	09/04/2025 01:00
21.7	4.4	09/04/2025 01:15
21.5	4.4	09/04/2025 01:30
21.5	4.3	09/04/2025 01:45
21.4	4.2	09/04/2025 02:00
21.5	4.2	09/04/2025 02:15
21.4	4.2	09/04/2025 02:30
21.4	4.1	09/04/2025 02:45
21.3	4.1	09/04/2025 03:00
21.1	4.1	09/04/2025 03:15
21.1	4.1	09/04/2025 03:30
21.1	4.1	09/04/2025 03:45
21.1	3.9	09/04/2025 04:00
21.1	3.8	09/04/2025 04:15
21.1	3.8	09/04/2025 04:30
21.1	4.5	09/04/2025 04:45
21.4	5.0	10/04/2025 01:45
21.4	4.8	10/04/2025 02:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

43 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.5	4.7	10/04/2025 02:15
21.5	4.7	10/04/2025 02:30
21.4	5.0	10/04/2025 02:45

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**