

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2025
Denominazione Impianto	Frascarolo	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	35031	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018156PT2	Provincia	Pavia
Comune	Torre Beretti e Castellaro	Codice Istat Comune	018156
Via/Piazza n° civico	Via Stazione	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.0603001	Longitudine	8.6613344
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
23.0	16/04/2025 15:30	30.8	30/04/2025 22:45	24.2	43200	0.6

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.3	4.7	01/04/2025 03:45
24.3	4.1	01/04/2025 04:00
24.1	3.7	01/04/2025 04:15
24.3	3.7	01/04/2025 04:30
24.2	4.3	01/04/2025 04:45
23.9	5.0	03/04/2025 04:30
24.5	4.9	07/04/2025 00:30
24.5	4.9	07/04/2025 00:45
24.7	4.9	07/04/2025 01:00
24.5	4.7	07/04/2025 01:15
24.6	4.7	07/04/2025 01:30
24.7	4.9	07/04/2025 01:45
24.5	5.0	08/04/2025 22:15
24.7	5.0	08/04/2025 22:30
24.7	4.9	08/04/2025 22:45
24.7	4.7	08/04/2025 23:00
24.8	4.4	08/04/2025 23:15
24.7	4.2	08/04/2025 23:30
24.7	4.0	08/04/2025 23:45
24.9	3.9	09/04/2025 00:00
24.5	3.8	09/04/2025 00:15
24.5	3.8	09/04/2025 00:30
24.5	4.0	09/04/2025 00:45
24.4	4.1	09/04/2025 01:00
24.6	4.0	09/04/2025 01:15
24.5	3.9	09/04/2025 01:30
24.4	3.8	09/04/2025 01:45
24.5	3.7	09/04/2025 02:00
24.5	3.7	09/04/2025 02:15
24.4	3.5	09/04/2025 02:30
24.4	3.3	09/04/2025 02:45
24.2	3.1	09/04/2025 03:00
24.1	3.0	09/04/2025 03:15
24.1	2.9	09/04/2025 03:30
24.0	2.8	09/04/2025 03:45
24.1	2.8	09/04/2025 04:00
23.7	2.9	09/04/2025 04:15
23.8	3.4	09/04/2025 04:30
24.0	3.9	09/04/2025 04:45
24.1	4.4	09/04/2025 05:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
24.1	5.0	09/04/2025 05:15
24.1	4.8	10/04/2025 03:45
24.1	4.6	10/04/2025 04:00
23.7	4.5	10/04/2025 04:15
23.8	4.6	10/04/2025 04:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**