

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale CBL DISTRIBUZIONE SRL Mese/Anno di riferimento 04/2025

Denominazione Impianto San Giorgio - Mede - Cergnago **Minuti Attesi** 43200

Codice Impianto114134Minuti Rilevati43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo 018088PT1 Provincia Pavia

Comune Mede Codice Istat Comune 018088

Via/Piazza n° civicoVia Cesare BattistiParte di ImpiantoInterrato

Latitudine 45.0927504 **Longitudine** 8.7360678

Tipo coordinataStandardIncertezza0,7

strumentazione (mbar)

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.7	17/04/2025 05:15	22.1	02/04/2025 00:45	20.9	43200	0.4



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

20 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora	
20.4	5.0	03/04/2025 03:45	
20.4	4.9	03/04/2025 04:00	
20.2	4.8	03/04/2025 04:15	
20.3	4.8	03/04/2025 04:30	
20.4	4.9	03/04/2025 04:45	
21.0	5.0	09/04/2025 01:45	
21.0	5.0	09/04/2025 02:00	
20.7	5.0	09/04/2025 02:15	
20.8	5.0	09/04/2025 02:30	
20.8	4.9	09/04/2025 02:45	
20.8	4.8	09/04/2025 03:00	
20.4	4.6	09/04/2025 03:15	
20.4	4.4	09/04/2025 03:30	
20.5	4.2	09/04/2025 03:45	
20.5	4.1	09/04/2025 04:00	
20.4	4.0	09/04/2025 04:15	
20.4	4.1	09/04/2025 04:30	
20.5	4.3	09/04/2025 04:45	
20.5	4.6	09/04/2025 05:00	
20.5	4.9	09/04/2025 05:15	



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi



Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas
0 eventi
0.010 ////

Pressione (mbar) Data/ora Tipologia emergenza gas



Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore
0 eventi

Pressione (mbar)	Data/ora	Tipologia forza maggiore
------------------	----------	--------------------------