

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018083PT2	Provincia	Pavia
Comune	Lomello	Codice Istat Comune	018083
Via/Piazza n° civico	Via Circonvallazione	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.123861	Longitudine	8.7961905
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.0	09/04/2025 03:15	26.4	29/04/2025 00:15	21.8	43200	0.6

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

14 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.5	5.0	01/04/2025 04:15
20.5	4.8	01/04/2025 04:30
20.9	4.8	01/04/2025 04:45
20.8	4.9	01/04/2025 05:00
21.1	4.9	09/04/2025 02:30
21.3	4.9	09/04/2025 02:45
21.1	4.8	09/04/2025 03:00
20.0	4.7	09/04/2025 03:15
20.1	4.6	09/04/2025 03:30
20.3	4.6	09/04/2025 03:45
20.3	4.5	09/04/2025 04:00
19.7	4.5	09/04/2025 04:15
20.0	4.6	09/04/2025 04:30
20.4	4.9	09/04/2025 04:45

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**