

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	04/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018045PT6	Provincia	Pavia
Comune	Cernago	Codice Istat Comune	018045
Via/Piazza n° civico	Via Castello	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.2009354	Longitudine	8.7732199
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.6	17/04/2025 17:30	24.5	29/04/2025 23:30	22.2	43200	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

14 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.6	4.8	09/04/2025 01:45
21.8	4.7	09/04/2025 02:00
21.6	4.6	09/04/2025 02:15
21.7	4.4	09/04/2025 02:30
21.7	4.3	09/04/2025 02:45
21.7	4.2	09/04/2025 03:00
21.3	4.2	09/04/2025 03:15
21.3	4.2	09/04/2025 03:30
21.3	4.3	09/04/2025 03:45
21.2	4.3	09/04/2025 04:00
21.1	4.3	09/04/2025 04:15
21.3	4.3	09/04/2025 04:30
21.3	4.4	09/04/2025 04:45
21.3	4.9	09/04/2025 05:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**