

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	06/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018106PT4	Provincia	Pavia
Comune	Ottobiano	Codice Istat Comune	018106
Via/Piazza n° civico	Via Manzoni	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1502041	Longitudine	8.8320488
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.4	05/06/2025 03:30	29.2	23/06/2025 01:15	23.0	43200	2.1

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**