

## RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                               |                              |                                 |         |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Ragione Sociale</b>        | CBL DISTRIBUZIONE SRL        | <b>Mese/Anno di riferimento</b> | 05/2025 |
| <b>Denominazione Impianto</b> | San Giorgio - Mede - Cernago | <b>Minuti Attesi</b>            | 44640   |
| <b>Codice Impianto</b>        | 114134                       | <b>Minuti Rilevati</b>          | 44640   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                              |                     |                                         |           |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Codice identificativo</b> | 018088PT1           | <b>Provincia</b>                        | Pavia     |
| <b>Comune</b>                | Mede                | <b>Codice Istat Comune</b>              | 018088    |
| <b>Via/Piazza n° civico</b>  | Via Cesare Battisti | <b>Parte di Impianto</b>                | Interrato |
| <b>Latitudine</b>            | 45.0927504          | <b>Longitudine</b>                      | 8.7360678 |
| <b>Tipo coordinata</b>       | Standard            | <b>Incertezza strumentazione (mbar)</b> | 0,7       |

## Dati rilevati

| Pmin<br>(mbar) | Data/ora<br>Pmin | Pmax<br>(mbar) | Data/ora<br>Pmax | Pmed<br>(mbar) | Disponibilità del<br>dato<br>(min) | Scarto Quadratico<br>Medio<br>(mbar) |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 19.7           | 23/05/2025 08:45 | 22.2           | 05/05/2025 22:30 | 21.3           | 44640                              | 0.3                                  |

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**