

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	Zeme	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	113673	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018186PT1	Provincia	Pavia
Comune	Zeme	Codice Istat Comune	018186
Via/Piazza n° civico	Via G. Verdi	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1932763	Longitudine	8.6675731
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
21.2	05/03/2025 06:15	26.1	29/03/2025 00:15	22.6	44640	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.0	5.0	02/03/2025 06:00
21.8	4.8	02/03/2025 06:15
21.8	4.7	02/03/2025 06:30
21.8	4.6	02/03/2025 06:45
21.8	4.6	02/03/2025 07:00
21.7	4.8	02/03/2025 07:15
22.8	4.9	02/03/2025 23:45
22.8	4.7	03/03/2025 00:00
22.7	4.5	03/03/2025 00:15
22.7	4.4	03/03/2025 00:30
22.7	4.3	03/03/2025 00:45
22.7	4.2	03/03/2025 01:00
22.7	4.0	03/03/2025 01:15
22.7	3.8	03/03/2025 01:30
22.7	3.6	03/03/2025 01:45
22.6	3.4	03/03/2025 02:00
22.6	3.3	03/03/2025 02:15
22.6	3.2	03/03/2025 02:30
22.5	3.0	03/03/2025 02:45
22.5	2.9	03/03/2025 03:00
22.5	2.8	03/03/2025 03:15
22.4	2.7	03/03/2025 03:30
22.4	2.6	03/03/2025 03:45
22.3	2.5	03/03/2025 04:00
22.3	2.5	03/03/2025 04:15
22.2	2.4	03/03/2025 04:30
22.0	2.3	03/03/2025 04:45
22.1	2.2	03/03/2025 05:00
21.7	2.0	03/03/2025 05:15
21.7	1.8	03/03/2025 05:30
21.7	1.5	03/03/2025 05:45
21.7	1.5	03/03/2025 06:00
21.6	1.5	03/03/2025 06:15
21.7	1.4	03/03/2025 06:30
21.7	1.4	03/03/2025 06:45
21.7	1.5	03/03/2025 07:00
21.7	1.7	03/03/2025 07:15
21.8	2.0	03/03/2025 07:30
22.0	2.3	03/03/2025 07:45
22.2	2.7	03/03/2025 08:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.3	3.2	03/03/2025 08:15
22.3	3.7	03/03/2025 08:30
22.3	4.3	03/03/2025 08:45
22.3	4.9	03/03/2025 09:00
22.6	4.7	04/03/2025 00:15
22.7	4.5	04/03/2025 00:30
22.8	4.4	04/03/2025 00:45
22.8	4.3	04/03/2025 01:00
22.7	4.2	04/03/2025 01:15
22.7	4.1	04/03/2025 01:30
22.7	4.0	04/03/2025 01:45
22.7	3.7	04/03/2025 02:00
22.6	3.3	04/03/2025 02:15
22.6	3.1	04/03/2025 02:30
22.5	3.0	04/03/2025 02:45
22.5	2.9	04/03/2025 03:00
22.5	2.7	04/03/2025 03:15
22.4	2.6	04/03/2025 03:30
22.3	2.5	04/03/2025 03:45
22.3	2.5	04/03/2025 04:00
22.2	2.4	04/03/2025 04:15
22.1	2.4	04/03/2025 04:30
22.1	2.2	04/03/2025 04:45
22.1	2.0	04/03/2025 05:00
21.6	1.9	04/03/2025 05:15
21.6	1.9	04/03/2025 05:30
21.6	1.9	04/03/2025 05:45
21.7	1.9	04/03/2025 06:00
21.7	1.8	04/03/2025 06:15
21.8	1.8	04/03/2025 06:30
21.8	1.9	04/03/2025 06:45
21.7	2.1	04/03/2025 07:00
21.8	2.2	04/03/2025 07:15
22.0	2.5	04/03/2025 07:30
22.1	2.8	04/03/2025 07:45
22.1	3.3	04/03/2025 08:00
22.2	3.8	04/03/2025 08:15
22.2	4.3	04/03/2025 08:30
22.2	4.8	04/03/2025 08:45
22.8	4.9	05/03/2025 00:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.7	4.8	05/03/2025 00:45
22.6	4.6	05/03/2025 01:00
22.6	4.3	05/03/2025 01:15
22.6	4.0	05/03/2025 01:30
22.7	3.8	05/03/2025 01:45
22.7	3.7	05/03/2025 02:00
22.7	3.6	05/03/2025 02:15
22.6	3.5	05/03/2025 02:30
22.6	3.5	05/03/2025 02:45
22.7	3.6	05/03/2025 03:00
22.6	3.5	05/03/2025 03:15
22.5	3.1	05/03/2025 03:30
22.4	2.9	05/03/2025 03:45
22.4	2.9	05/03/2025 04:00
22.1	2.8	05/03/2025 04:15
22.0	2.5	05/03/2025 04:30
22.2	2.2	05/03/2025 04:45
22.1	2.0	05/03/2025 05:00
21.7	1.9	05/03/2025 05:15
21.7	1.7	05/03/2025 05:30
21.7	1.6	05/03/2025 05:45
21.8	1.4	05/03/2025 06:00
21.6	1.3	05/03/2025 06:15
21.7	1.3	05/03/2025 06:30
21.7	1.3	05/03/2025 06:45
21.8	1.6	05/03/2025 07:00
21.9	1.9	05/03/2025 07:15
22.1	2.2	05/03/2025 07:30
22.2	2.7	05/03/2025 07:45
22.2	3.2	05/03/2025 08:00
22.4	3.8	05/03/2025 08:15
22.4	4.5	05/03/2025 08:30
22.8	4.9	06/03/2025 01:30
22.6	4.7	06/03/2025 01:45
22.6	4.4	06/03/2025 02:00
22.6	4.2	06/03/2025 02:15
22.6	4.1	06/03/2025 02:30
22.6	4.0	06/03/2025 02:45
22.7	4.0	06/03/2025 03:00
22.6	4.0	06/03/2025 03:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.5	3.9	06/03/2025 03:30
22.5	3.9	06/03/2025 03:45
22.4	3.9	06/03/2025 04:00
22.3	3.9	06/03/2025 04:15
22.1	3.8	06/03/2025 04:30
22.2	3.8	06/03/2025 04:45
22.2	3.8	06/03/2025 05:00
21.8	3.8	06/03/2025 05:15
21.7	3.7	06/03/2025 05:30
21.8	3.6	06/03/2025 05:45
21.9	3.5	06/03/2025 06:00
21.7	3.4	06/03/2025 06:15
21.7	3.3	06/03/2025 06:30
21.9	3.2	06/03/2025 06:45
21.9	3.2	06/03/2025 07:00
21.9	3.3	06/03/2025 07:15
22.1	3.5	06/03/2025 07:30
22.3	3.9	06/03/2025 07:45
22.3	4.4	06/03/2025 08:00
22.3	4.9	06/03/2025 08:15
22.8	4.8	08/03/2025 02:15
22.7	4.4	08/03/2025 02:30
22.6	4.3	08/03/2025 02:45
22.7	4.2	08/03/2025 03:00
22.6	4.1	08/03/2025 03:15
22.5	4.1	08/03/2025 03:30
22.5	4.1	08/03/2025 03:45
22.5	4.0	08/03/2025 04:00
22.4	4.0	08/03/2025 04:15
22.3	4.0	08/03/2025 04:30
22.4	3.9	08/03/2025 04:45
22.4	3.8	08/03/2025 05:00
21.9	3.8	08/03/2025 05:15
21.8	3.8	08/03/2025 05:30
21.9	3.7	08/03/2025 05:45
21.9	3.6	08/03/2025 06:00
21.6	3.6	08/03/2025 06:15
21.8	3.5	08/03/2025 06:30
21.8	3.6	08/03/2025 06:45
21.9	3.7	08/03/2025 07:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.1	3.9	08/03/2025 07:15
22.2	4.1	08/03/2025 07:30
22.3	4.5	08/03/2025 07:45
22.3	5.0	08/03/2025 08:00
22.6	5.0	17/03/2025 03:00
22.6	4.8	17/03/2025 03:15
22.5	4.6	17/03/2025 03:30
22.5	4.5	17/03/2025 03:45
22.4	4.5	17/03/2025 04:00
22.4	4.4	17/03/2025 04:15
22.3	4.4	17/03/2025 04:30
22.3	4.2	17/03/2025 04:45
22.4	4.0	17/03/2025 05:00
22.0	3.9	17/03/2025 05:15
21.8	3.9	17/03/2025 05:30
21.9	3.8	17/03/2025 05:45
21.9	3.8	17/03/2025 06:00
21.9	3.8	17/03/2025 06:15
21.9	3.8	17/03/2025 06:30
21.9	3.9	17/03/2025 06:45
22.1	4.1	17/03/2025 07:00
22.1	4.5	17/03/2025 07:15
22.2	4.8	17/03/2025 07:30
22.6	4.9	18/03/2025 22:15
22.6	4.8	18/03/2025 22:30
22.7	4.8	18/03/2025 22:45
22.8	4.7	18/03/2025 23:00
22.8	4.6	18/03/2025 23:15
22.7	4.4	18/03/2025 23:30
22.7	4.2	18/03/2025 23:45
22.6	3.9	19/03/2025 00:00
22.7	3.8	19/03/2025 00:15
22.7	3.7	19/03/2025 00:30
22.7	3.5	19/03/2025 00:45
22.6	3.4	19/03/2025 01:00
22.7	3.3	19/03/2025 01:15
22.6	3.2	19/03/2025 01:30
22.7	3.2	19/03/2025 01:45
22.6	3.1	19/03/2025 02:00
22.5	3.0	19/03/2025 02:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.6	2.9	19/03/2025 02:30
22.5	2.9	19/03/2025 02:45
22.5	2.7	19/03/2025 03:00
22.5	2.7	19/03/2025 03:15
22.4	2.5	19/03/2025 03:30
22.4	2.3	19/03/2025 03:45
22.3	2.1	19/03/2025 04:00
22.1	1.9	19/03/2025 04:15
22.1	1.8	19/03/2025 04:30
22.2	1.7	19/03/2025 04:45
22.1	1.7	19/03/2025 05:00
21.8	1.9	19/03/2025 05:15
21.7	1.9	19/03/2025 05:30
21.8	2.0	19/03/2025 05:45
21.8	2.1	19/03/2025 06:00
21.7	2.3	19/03/2025 06:15
21.8	2.5	19/03/2025 06:30
21.8	2.7	19/03/2025 06:45
21.8	2.9	19/03/2025 07:00
21.8	3.2	19/03/2025 07:15
22.1	3.5	19/03/2025 07:30
22.1	4.0	19/03/2025 07:45
22.2	4.5	19/03/2025 08:00
22.4	5.0	19/03/2025 08:15
22.8	5.0	20/03/2025 00:15
22.8	4.8	20/03/2025 00:30
22.7	4.6	20/03/2025 00:45
22.7	4.4	20/03/2025 01:00
22.7	4.3	20/03/2025 01:15
22.7	4.2	20/03/2025 01:30
22.7	4.0	20/03/2025 01:45
22.7	3.9	20/03/2025 02:00
22.6	3.7	20/03/2025 02:15
22.5	3.6	20/03/2025 02:30
22.5	3.5	20/03/2025 02:45
22.6	3.4	20/03/2025 03:00
22.5	3.2	20/03/2025 03:15
22.4	3.0	20/03/2025 03:30
22.4	2.9	20/03/2025 03:45
22.4	2.7	20/03/2025 04:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

257 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.2	2.6	20/03/2025 04:15
22.0	2.4	20/03/2025 04:30
22.3	2.3	20/03/2025 04:45
22.2	2.2	20/03/2025 05:00
21.7	2.0	20/03/2025 05:15
21.7	1.9	20/03/2025 05:30
21.7	1.9	20/03/2025 05:45
21.7	1.9	20/03/2025 06:00
21.7	1.8	20/03/2025 06:15
21.8	1.8	20/03/2025 06:30
21.8	2.0	20/03/2025 06:45
21.9	2.2	20/03/2025 07:00
22.0	2.6	20/03/2025 07:15
22.1	3.0	20/03/2025 07:30
22.2	3.4	20/03/2025 07:45
22.3	3.9	20/03/2025 08:00
22.3	4.5	20/03/2025 08:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**