

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	Sartirana - Breme	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	113668	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018146PT1	Provincia	Pavia
Comune	Sartirana Lomellina	Codice Istat Comune	018146
Via/Piazza n° civico	Via Sandro Pertini	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1135248	Longitudine	8.6619272
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.7	04/03/2025 06:15	22.0	09/03/2025 23:15	20.3	44640	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

190 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.4	4.9	02/03/2025 06:00
18.8	4.8	02/03/2025 06:15
18.9	4.7	02/03/2025 06:30
19.1	4.6	02/03/2025 06:45
19.0	4.6	02/03/2025 07:00
19.0	4.8	02/03/2025 07:15
19.2	5.0	02/03/2025 07:30
20.7	5.0	03/03/2025 00:15
20.7	4.9	03/03/2025 00:30
20.7	4.8	03/03/2025 00:45
20.8	4.7	03/03/2025 01:00
20.6	4.5	03/03/2025 01:15
20.7	4.3	03/03/2025 01:30
20.6	4.2	03/03/2025 01:45
20.7	4.2	03/03/2025 02:00
20.5	4.1	03/03/2025 02:15
20.6	4.0	03/03/2025 02:30
20.7	3.8	03/03/2025 02:45
20.6	3.7	03/03/2025 03:00
20.5	3.6	03/03/2025 03:15
20.4	3.5	03/03/2025 03:30
20.4	3.4	03/03/2025 03:45
20.3	3.2	03/03/2025 04:00
20.0	3.1	03/03/2025 04:15
20.1	3.1	03/03/2025 04:30
20.0	3.0	03/03/2025 04:45
19.7	2.9	03/03/2025 05:00
19.0	2.7	03/03/2025 05:15
19.2	2.6	03/03/2025 05:30
19.1	2.4	03/03/2025 05:45
19.1	2.4	03/03/2025 06:00
18.5	2.3	03/03/2025 06:15
18.7	2.2	03/03/2025 06:30
18.9	2.2	03/03/2025 06:45
18.9	2.3	03/03/2025 07:00
18.8	2.4	03/03/2025 07:15
19.2	2.7	03/03/2025 07:30
19.3	3.1	03/03/2025 07:45
19.3	3.5	03/03/2025 08:00
19.5	4.0	03/03/2025 08:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

190 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.4	4.6	03/03/2025 08:30
20.6	4.9	04/03/2025 01:15
20.6	4.8	04/03/2025 01:30
20.6	4.7	04/03/2025 01:45
20.6	4.5	04/03/2025 02:00
20.6	4.3	04/03/2025 02:15
20.5	4.2	04/03/2025 02:30
20.5	4.0	04/03/2025 02:45
20.6	3.8	04/03/2025 03:00
20.5	3.7	04/03/2025 03:15
20.6	3.6	04/03/2025 03:30
20.6	3.5	04/03/2025 03:45
20.5	3.3	04/03/2025 04:00
20.0	3.1	04/03/2025 04:15
20.0	3.0	04/03/2025 04:30
19.8	3.0	04/03/2025 04:45
19.5	2.9	04/03/2025 05:00
18.9	2.9	04/03/2025 05:15
19.2	2.8	04/03/2025 05:30
19.1	2.6	04/03/2025 05:45
19.0	2.6	04/03/2025 06:00
18.3	2.6	04/03/2025 06:15
18.5	2.5	04/03/2025 06:30
18.7	2.6	04/03/2025 06:45
19.1	2.6	04/03/2025 07:00
19.1	2.7	04/03/2025 07:15
19.2	2.9	04/03/2025 07:30
19.3	3.2	04/03/2025 07:45
19.4	3.7	04/03/2025 08:00
19.7	4.1	04/03/2025 08:15
19.6	4.7	04/03/2025 08:30
20.6	4.8	05/03/2025 02:00
20.7	4.5	05/03/2025 02:15
20.6	4.3	05/03/2025 02:30
20.7	4.2	05/03/2025 02:45
20.6	4.0	05/03/2025 03:00
20.6	3.9	05/03/2025 03:15
20.5	3.8	05/03/2025 03:30
20.6	3.6	05/03/2025 03:45
20.5	3.5	05/03/2025 04:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

190 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.2	3.5	05/03/2025 04:15
20.0	3.3	05/03/2025 04:30
19.9	3.2	05/03/2025 04:45
19.5	3.2	05/03/2025 05:00
18.8	3.2	05/03/2025 05:15
18.9	3.1	05/03/2025 05:30
19.2	3.0	05/03/2025 05:45
19.3	2.8	05/03/2025 06:00
19.1	2.6	05/03/2025 06:15
19.0	2.6	05/03/2025 06:30
19.1	2.6	05/03/2025 06:45
19.2	2.7	05/03/2025 07:00
19.2	2.9	05/03/2025 07:15
19.1	3.2	05/03/2025 07:30
19.3	3.6	05/03/2025 07:45
19.4	4.1	05/03/2025 08:00
19.4	4.6	05/03/2025 08:15
20.8	4.9	06/03/2025 03:15
20.7	4.8	06/03/2025 03:30
20.5	4.8	06/03/2025 03:45
20.6	4.7	06/03/2025 04:00
20.2	4.7	06/03/2025 04:15
20.1	4.6	06/03/2025 04:30
19.9	4.6	06/03/2025 04:45
19.8	4.4	06/03/2025 05:00
19.0	4.2	06/03/2025 05:15
19.2	4.0	06/03/2025 05:30
19.3	3.7	06/03/2025 05:45
19.4	3.6	06/03/2025 06:00
18.7	3.5	06/03/2025 06:15
18.9	3.4	06/03/2025 06:30
19.1	3.5	06/03/2025 06:45
19.1	3.6	06/03/2025 07:00
19.4	3.8	06/03/2025 07:15
19.4	4.0	06/03/2025 07:30
19.5	4.4	06/03/2025 07:45
19.6	4.9	06/03/2025 08:00
20.3	4.9	08/03/2025 04:15
20.3	4.8	08/03/2025 04:30
20.3	4.6	08/03/2025 04:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

190 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.0	4.5	08/03/2025 05:00
19.4	4.3	08/03/2025 05:15
19.5	4.2	08/03/2025 05:30
19.3	4.1	08/03/2025 05:45
19.4	4.0	08/03/2025 06:00
18.9	3.9	08/03/2025 06:15
19.1	4.0	08/03/2025 06:30
19.2	4.1	08/03/2025 06:45
19.3	4.2	08/03/2025 07:00
19.3	4.4	08/03/2025 07:15
19.5	4.7	08/03/2025 07:30
20.7	4.8	19/03/2025 00:00
20.6	4.7	19/03/2025 00:15
20.7	4.6	19/03/2025 00:30
20.6	4.5	19/03/2025 00:45
20.7	4.5	19/03/2025 01:00
20.7	4.5	19/03/2025 01:15
20.6	4.4	19/03/2025 01:30
20.7	4.3	19/03/2025 01:45
20.6	4.2	19/03/2025 02:00
20.6	4.2	19/03/2025 02:15
20.5	4.1	19/03/2025 02:30
20.7	3.7	19/03/2025 02:45
20.5	3.4	19/03/2025 03:00
20.5	3.1	19/03/2025 03:15
20.5	3.0	19/03/2025 03:30
20.5	2.9	19/03/2025 03:45
20.4	2.9	19/03/2025 04:00
20.0	3.0	19/03/2025 04:15
20.0	3.0	19/03/2025 04:30
19.9	3.0	19/03/2025 04:45
19.7	3.2	19/03/2025 05:00
18.9	3.3	19/03/2025 05:15
18.9	3.4	19/03/2025 05:30
19.2	3.4	19/03/2025 05:45
19.3	3.3	19/03/2025 06:00
19.1	3.3	19/03/2025 06:15
19.0	3.4	19/03/2025 06:30
19.1	3.5	19/03/2025 06:45
19.2	3.8	19/03/2025 07:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

190 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
19.4	4.1	19/03/2025 07:15
19.5	4.5	19/03/2025 07:30
19.5	4.9	19/03/2025 07:45
20.7	4.9	20/03/2025 01:30
20.7	4.8	20/03/2025 01:45
20.6	4.6	20/03/2025 02:00
20.6	4.5	20/03/2025 02:15
20.7	4.3	20/03/2025 02:30
20.5	4.2	20/03/2025 02:45
20.6	4.0	20/03/2025 03:00
20.5	3.9	20/03/2025 03:15
20.5	3.8	20/03/2025 03:30
20.5	3.7	20/03/2025 03:45
20.5	3.6	20/03/2025 04:00
19.9	3.5	20/03/2025 04:15
20.0	3.3	20/03/2025 04:30
19.9	3.1	20/03/2025 04:45
19.7	3.0	20/03/2025 05:00
19.1	2.9	20/03/2025 05:15
19.3	2.8	20/03/2025 05:30
19.2	2.8	20/03/2025 05:45
19.2	2.8	20/03/2025 06:00
18.6	2.8	20/03/2025 06:15
19.0	2.8	20/03/2025 06:30
19.2	2.9	20/03/2025 06:45
19.1	3.1	20/03/2025 07:00
19.3	3.5	20/03/2025 07:15
19.6	3.9	20/03/2025 07:30
19.8	4.5	20/03/2025 07:45
19.7	5.0	20/03/2025 08:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**