

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	10/2025
Denominazione Impianto	Semiana - Valle	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	113670	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018148PT1	Provincia	Pavia
Comune	Semiana	Codice Istat Comune	018148
Via/Piazza n° civico	Via SS Ippolito e Cassiano	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1386981	Longitudine	8.7282693
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.6	05/10/2025 12:15	27.4	05/10/2025 20:30	23.1	44640	1.3

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

129 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.2	4.9	06/10/2025 03:15
21.8	4.8	06/10/2025 03:30
22.1	4.8	06/10/2025 03:45
22.9	4.8	06/10/2025 04:00
21.8	4.6	06/10/2025 04:15
22.2	4.6	06/10/2025 04:30
21.8	4.5	06/10/2025 04:45
22.4	4.5	06/10/2025 05:00
22.6	4.6	06/10/2025 05:15
22.7	4.6	06/10/2025 05:30
22.9	4.8	06/10/2025 05:45
20.8	4.9	18/10/2025 04:15
21.9	4.8	18/10/2025 04:30
22.4	4.7	18/10/2025 04:45
22.2	4.7	18/10/2025 05:00
22.7	4.7	18/10/2025 05:15
22.9	4.8	18/10/2025 05:30
22.5	5.0	19/10/2025 03:00
21.3	4.9	19/10/2025 03:15
22.4	5.0	19/10/2025 03:30
22.8	4.9	19/10/2025 03:45
22.7	4.8	19/10/2025 04:00
21.8	4.8	19/10/2025 04:15
21.6	4.7	19/10/2025 04:30
22.3	4.7	19/10/2025 04:45
22.2	4.7	19/10/2025 05:00
21.8	4.8	19/10/2025 05:15
22.7	5.0	24/10/2025 22:30
24.2	4.9	24/10/2025 22:45
21.8	4.9	24/10/2025 23:00
23.1	4.8	24/10/2025 23:15
24.0	4.5	24/10/2025 23:30
24.3	4.4	24/10/2025 23:45
24.3	4.2	25/10/2025 00:00
24.3	4.1	25/10/2025 00:15
25.1	4.0	25/10/2025 00:30
22.5	3.9	25/10/2025 00:45
22.8	3.7	25/10/2025 01:00
22.9	3.7	25/10/2025 01:15
22.8	3.7	25/10/2025 01:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

129 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.5	3.5	25/10/2025 01:45
22.5	3.4	25/10/2025 02:00
21.3	3.3	25/10/2025 02:15
21.4	3.1	25/10/2025 02:30
22.4	2.9	25/10/2025 02:45
23.6	2.8	25/10/2025 03:00
22.2	2.7	25/10/2025 03:15
22.5	2.7	25/10/2025 03:30
22.6	2.6	25/10/2025 03:45
23.1	2.6	25/10/2025 04:00
21.3	2.8	25/10/2025 04:15
21.4	2.9	25/10/2025 04:30
22.1	2.7	25/10/2025 04:45
21.9	2.5	25/10/2025 05:00
22.1	2.4	25/10/2025 05:15
22.9	2.3	25/10/2025 05:30
23.3	2.4	25/10/2025 05:45
23.2	2.6	25/10/2025 06:00
22.2	3.2	25/10/2025 06:15
22.9	4.1	25/10/2025 06:30
20.9	4.9	26/10/2025 05:15
21.4	4.8	26/10/2025 05:30
21.6	4.8	26/10/2025 05:45
21.8	4.7	26/10/2025 06:00
21.4	4.8	26/10/2025 06:15
21.9	4.9	26/10/2025 06:30
22.3	4.9	26/10/2025 06:45
25.0	4.6	27/10/2025 00:15
24.2	4.2	27/10/2025 00:30
23.3	3.9	27/10/2025 00:45
22.5	3.6	27/10/2025 01:00
22.1	3.4	27/10/2025 01:15
21.5	3.0	27/10/2025 01:30
22.5	2.7	27/10/2025 01:45
23.8	2.5	27/10/2025 02:00
24.6	2.3	27/10/2025 02:15
24.3	2.3	27/10/2025 02:30
22.5	2.3	27/10/2025 02:45
21.7	2.3	27/10/2025 03:00
22.1	2.2	27/10/2025 03:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

129 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.1	2.1	27/10/2025 03:30
23.0	2.0	27/10/2025 03:45
22.8	2.0	27/10/2025 04:00
21.2	1.8	27/10/2025 04:15
21.4	1.7	27/10/2025 04:30
21.7	1.5	27/10/2025 04:45
21.7	1.2	27/10/2025 05:00
21.1	1.1	27/10/2025 05:15
21.2	1.0	27/10/2025 05:30
21.7	1.1	27/10/2025 05:45
21.6	1.1	27/10/2025 06:00
22.0	1.1	27/10/2025 06:15
22.2	1.1	27/10/2025 06:30
21.9	1.2	27/10/2025 06:45
22.3	1.3	27/10/2025 07:00
22.3	1.6	27/10/2025 07:15
22.8	2.2	27/10/2025 07:30
22.4	3.4	27/10/2025 07:45
21.9	4.6	27/10/2025 08:00
24.0	4.9	28/10/2025 00:15
24.5	4.8	28/10/2025 00:30
24.5	4.8	28/10/2025 00:45
25.1	4.8	28/10/2025 01:00
21.9	4.8	28/10/2025 01:15
22.4	4.7	28/10/2025 01:30
23.9	4.4	28/10/2025 01:45
23.7	4.1	28/10/2025 02:00
24.0	3.9	28/10/2025 02:15
25.4	3.6	28/10/2025 02:30
23.7	3.4	28/10/2025 02:45
22.3	3.2	28/10/2025 03:00
21.5	3.2	28/10/2025 03:15
21.6	3.3	28/10/2025 03:30
22.0	3.4	28/10/2025 03:45
23.0	3.2	28/10/2025 04:00
21.7	3.2	28/10/2025 04:15
22.0	3.2	28/10/2025 04:30
21.8	3.1	28/10/2025 04:45
22.2	3.0	28/10/2025 05:00
20.9	3.0	28/10/2025 05:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

129 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.1	2.9	28/10/2025 05:30
21.7	3.0	28/10/2025 05:45
21.6	3.1	28/10/2025 06:00
21.8	3.3	28/10/2025 06:15
22.2	3.5	28/10/2025 06:30
21.9	3.6	28/10/2025 06:45
22.4	3.6	28/10/2025 07:00
23.2	3.7	28/10/2025 07:15
22.1	4.2	28/10/2025 07:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**