

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale CBL DISTRIBUZIONE SRL Mese/Anno di riferimento 10/2025

Denominazione Impianto Zeme **Minuti Attesi** 44640

Codice Impianto 113673 Minuti Rilevati 44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo018186PT1ProvinciaPavia

ComuneZemeCodice Istat Comune018186

Via/Piazza n° civicoVia G. VerdiParte di ImpiantoInterratoLatitudine45.1932763Longitudine8.6675731

Tipo coordinataStandardIncertezza0,7

strumentazione (mbar)

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
21.0	28/10/2025 06:15	25.4	03/10/2025 00:30	22.2	44640	0.5



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora	
21.7	5.0	25/10/2025 03:30	
21.7	4.8	25/10/2025 03:45	
21.7	4.6	25/10/2025 04:00	
21.5	4.5	25/10/2025 04:15	
21.5	4.4	25/10/2025 04:30	
21.6	4.2	25/10/2025 04:45	
21.5	4.1	25/10/2025 05:00	
21.5	4.1	25/10/2025 05:15	
21.6	4.2	25/10/2025 05:30	
21.7	4.4	25/10/2025 05:45	
21.7	4.7	25/10/2025 06:00	
22.2	5.0	27/10/2025 01:45	
22.4	5.0	27/10/2025 02:00	
22.1	4.7	27/10/2025 02:30	
22.1	4.3	27/10/2025 02:45	
22.1	4.2	27/10/2025 03:00	
22.0	4.1	27/10/2025 03:15	
21.9	3.8	27/10/2025 03:30	
21.9	3.7	27/10/2025 03:45	
22.0	3.5	27/10/2025 04:00	
21.7	3.3	27/10/2025 04:15	
21.7	3.2	27/10/2025 04:30	
21.7	3.2	27/10/2025 04:45	
21.6	3.2	27/10/2025 05:00	
21.5	3.2	27/10/2025 05:15	
21.4	2.9	27/10/2025 05:30	
21.4	2.8	27/10/2025 05:45	
21.3	2.6	27/10/2025 06:00	
21.2	2.6	27/10/2025 06:15	
21.3	2.4	27/10/2025 06:30	
21.4	2.3	27/10/2025 06:45	
21.5	2.6	27/10/2025 07:00	
21.5	3.0	27/10/2025 07:15	
21.5	3.3	27/10/2025 07:30	
21.6	3.8	27/10/2025 07:45	
21.7	4.2	27/10/2025 08:00	
21.7	4.8	27/10/2025 08:15	
21.4	4.9	28/10/2025 05:30	
21.3	4.6	28/10/2025 05:45	
21.2	4.3	28/10/2025 06:00	



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

45 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora	
21.2	4.2	28/10/2025 06:15	
21.3	4.2	28/10/2025 06:30	
21.3	4.3	28/10/2025 06:45	
21.5	4.5	28/10/2025 07:00	
21.6	4.8	28/10/2025 07:15	



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi



Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas
0 eventi
V 010/III

Pressione (mbar) Data/ora Tipologia emergenza gas



Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore			
0 eventi			

Pressione (mbar)	Data/ora	Tipologia forza maggiore
------------------	----------	--------------------------