

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	10/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	43515

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018088PT1	Provincia	Pavia
Comune	Mede	Codice Istat Comune	018088
Via/Piazza n° civico	Via Cesare Battisti	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.0927504	Longitudine	8.7360678
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.5	28/10/2025 05:15	22.0	06/10/2025 21:45	20.6	43515	0.7

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

71 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.2	4.9	06/10/2025 04:30
20.2	4.9	06/10/2025 04:45
20.2	4.9	06/10/2025 05:00
19.9	5.0	18/10/2025 04:45
19.9	4.9	18/10/2025 05:00
19.7	4.8	18/10/2025 05:15
19.8	4.9	18/10/2025 05:30
20.1	4.9	19/10/2025 04:00
19.9	4.8	19/10/2025 04:15
19.9	4.7	19/10/2025 04:30
19.8	4.7	19/10/2025 04:45
19.8	4.7	19/10/2025 05:00
19.9	4.8	19/10/2025 05:15
20.3	5.0	25/10/2025 02:45
20.1	4.9	25/10/2025 03:00
19.4	4.7	25/10/2025 03:15
19.3	4.6	25/10/2025 03:30
19.7	4.4	25/10/2025 03:45
19.6	4.3	25/10/2025 04:00
19.2	4.1	25/10/2025 04:15
19.3	3.9	25/10/2025 04:30
19.5	3.8	25/10/2025 04:45
19.4	3.8	25/10/2025 05:00
19.3	3.9	25/10/2025 05:15
19.2	4.0	25/10/2025 05:30
19.4	4.2	25/10/2025 05:45
19.4	4.7	25/10/2025 06:00
21.3	5.0	27/10/2025 00:00
21.2	4.7	27/10/2025 00:15
21.3	4.5	27/10/2025 00:30
21.2	4.3	27/10/2025 00:45
21.3	4.0	27/10/2025 01:00
21.1	3.8	27/10/2025 01:15
21.3	3.6	27/10/2025 01:30
21.1	3.4	27/10/2025 01:45
21.0	3.2	27/10/2025 02:00
21.0	3.2	27/10/2025 02:15
21.1	3.1	27/10/2025 02:30
21.0	2.8	27/10/2025 02:45
21.0	2.5	27/10/2025 03:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

71 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
20.7	2.3	27/10/2025 03:15
20.4	2.2	27/10/2025 03:30
20.2	2.1	27/10/2025 03:45
20.1	2.0	27/10/2025 04:00
19.7	1.9	27/10/2025 04:15
19.5	1.8	27/10/2025 04:30
19.5	1.7	27/10/2025 04:45
19.4	1.7	27/10/2025 05:00
18.4	1.7	27/10/2025 05:15
18.2	1.7	27/10/2025 05:30
18.7	1.6	27/10/2025 05:45
18.8	1.5	27/10/2025 06:00
18.5	1.4	27/10/2025 06:15
18.5	1.5	27/10/2025 06:30
18.8	1.7	27/10/2025 06:45
18.9	2.3	27/10/2025 07:00
19.1	3.8	27/10/2025 07:15
20.5	5.0	28/10/2025 03:45
20.4	4.9	28/10/2025 04:00
19.7	4.7	28/10/2025 04:15
19.6	4.5	28/10/2025 04:30
19.6	4.2	28/10/2025 04:45
19.5	3.9	28/10/2025 05:00
18.3	3.8	28/10/2025 05:15
18.2	3.8	28/10/2025 05:30
18.5	3.7	28/10/2025 05:45
18.8	3.7	28/10/2025 06:00
18.3	3.6	28/10/2025 06:15
18.4	3.7	28/10/2025 06:30
18.8	3.8	28/10/2025 06:45
19.1	4.3	28/10/2025 07:00

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**