

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	10/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018136PT5	Provincia	Pavia
Comune	San Giorgio di Lomellina	Codice Istat Comune	018136
Via/Piazza n° civico	Via Marconi	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.1738924	Longitudine	8.7938147
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.6	27/10/2025 05:30	25.3	13/10/2025 23:45	23.2	44640	0.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

78 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.4	5.0	18/10/2025 04:45
22.9	4.9	18/10/2025 05:00
23.0	4.9	18/10/2025 05:15
22.7	4.9	18/10/2025 05:30
23.3	5.0	25/10/2025 00:30
23.1	4.8	25/10/2025 00:45
23.0	4.6	25/10/2025 01:00
23.0	4.3	25/10/2025 01:15
23.2	4.2	25/10/2025 01:30
23.0	4.0	25/10/2025 01:45
23.0	3.8	25/10/2025 02:00
22.9	3.8	25/10/2025 02:15
22.8	3.7	25/10/2025 02:30
22.6	3.7	25/10/2025 02:45
22.8	3.6	25/10/2025 03:00
22.3	3.5	25/10/2025 03:15
22.2	3.4	25/10/2025 03:30
22.3	3.3	25/10/2025 03:45
22.9	3.3	25/10/2025 04:00
22.2	3.2	25/10/2025 04:15
21.7	3.2	25/10/2025 04:30
22.1	3.1	25/10/2025 04:45
22.4	3.1	25/10/2025 05:00
22.2	3.1	25/10/2025 05:15
22.4	3.2	25/10/2025 05:30
22.9	3.2	25/10/2025 05:45
22.9	3.3	25/10/2025 06:00
22.9	3.7	25/10/2025 06:15
22.9	4.1	25/10/2025 06:30
22.8	4.7	25/10/2025 06:45
23.4	4.9	27/10/2025 00:15
23.5	4.8	27/10/2025 00:30
23.5	4.7	27/10/2025 00:45
23.2	4.4	27/10/2025 01:00
23.1	4.3	27/10/2025 01:15
23.2	4.1	27/10/2025 01:30
23.0	4.1	27/10/2025 01:45
23.0	3.9	27/10/2025 02:00
23.0	3.7	27/10/2025 02:15
22.9	3.5	27/10/2025 02:30

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

78 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.1	3.3	27/10/2025 02:45
23.1	3.1	27/10/2025 03:00
22.9	3.0	27/10/2025 03:15
22.6	2.8	27/10/2025 03:30
22.5	2.7	27/10/2025 03:45
22.6	2.7	27/10/2025 04:00
22.1	2.6	27/10/2025 04:15
22.3	2.5	27/10/2025 04:30
22.3	2.4	27/10/2025 04:45
22.1	2.3	27/10/2025 05:00
21.7	2.2	27/10/2025 05:15
21.3	2.3	27/10/2025 05:30
21.6	2.3	27/10/2025 05:45
21.9	2.1	27/10/2025 06:00
22.0	1.9	27/10/2025 06:15
21.6	1.7	27/10/2025 06:30
21.6	1.8	27/10/2025 06:45
21.9	2.1	27/10/2025 07:00
22.5	2.4	27/10/2025 07:15
22.3	2.7	27/10/2025 07:30
22.7	3.2	27/10/2025 07:45
22.9	3.7	27/10/2025 08:00
22.7	4.4	27/10/2025 08:15
23.1	5.0	28/10/2025 04:00
22.5	4.8	28/10/2025 04:15
21.9	4.6	28/10/2025 04:30
22.1	4.4	28/10/2025 04:45
22.5	4.2	28/10/2025 05:00
22.1	4.0	28/10/2025 05:15
21.2	4.0	28/10/2025 05:30
21.4	4.0	28/10/2025 05:45
21.9	4.0	28/10/2025 06:00
21.5	4.0	28/10/2025 06:15
21.9	3.9	28/10/2025 06:30
22.6	3.9	28/10/2025 06:45
22.5	3.9	28/10/2025 07:00
22.4	4.3	28/10/2025 07:15
22.7	4.7	28/10/2025 07:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**