

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	CBL DISTRIBUZIONE SRL	Mese/Anno di riferimento	10/2025
Denominazione Impianto	San Giorgio - Mede - Cernago	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	114134	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	018045PT6	Provincia	Pavia
Comune	Cernago	Codice Istat Comune	018045
Via/Piazza n° civico	Via Castello	Parte di Impianto	Interrato
Latitudine	45.2009354	Longitudine	8.7732199
Tipo coordinata	Standard	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
15.6	06/10/2025 00:30	24.2	14/10/2025 12:30	18.9	44640	0.3

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

82 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
18.6	5.0	25/10/2025 00:00
18.7	4.8	25/10/2025 00:15
18.7	4.8	25/10/2025 00:30
18.7	4.6	25/10/2025 00:45
18.7	4.5	25/10/2025 01:00
18.7	4.5	25/10/2025 01:15
18.5	4.5	25/10/2025 01:30
18.4	4.4	25/10/2025 01:45
18.6	4.3	25/10/2025 02:00
18.5	4.2	25/10/2025 02:15
18.6	4.1	25/10/2025 02:30
18.5	4.0	25/10/2025 02:45
18.5	3.8	25/10/2025 03:00
18.2	3.7	25/10/2025 03:15
18.2	3.7	25/10/2025 03:30
18.1	3.6	25/10/2025 03:45
18.1	3.6	25/10/2025 04:00
18.0	3.5	25/10/2025 04:15
17.9	3.5	25/10/2025 04:30
18.0	3.4	25/10/2025 04:45
18.1	3.4	25/10/2025 05:00
18.1	3.4	25/10/2025 05:15
18.0	3.3	25/10/2025 05:30
17.8	3.3	25/10/2025 05:45
17.7	3.6	25/10/2025 06:00
18.2	4.2	25/10/2025 06:15
18.4	4.9	25/10/2025 06:30
18.7	5.0	27/10/2025 01:15
18.7	4.8	27/10/2025 01:30
18.7	4.7	27/10/2025 01:45
18.7	4.7	27/10/2025 02:00
18.6	4.6	27/10/2025 02:15
18.6	4.6	27/10/2025 02:30
18.7	4.5	27/10/2025 02:45
18.5	4.3	27/10/2025 03:00
18.5	4.1	27/10/2025 03:15
18.5	4.0	27/10/2025 03:30
18.5	3.7	27/10/2025 03:45
18.4	3.5	27/10/2025 04:00
18.3	3.5	27/10/2025 04:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

82 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
18.4	3.3	27/10/2025 04:30
18.1	3.2	27/10/2025 04:45
18.1	2.9	27/10/2025 05:00
17.9	2.6	27/10/2025 05:15
17.7	2.7	27/10/2025 05:30
17.7	2.7	27/10/2025 05:45
17.8	2.7	27/10/2025 06:00
17.8	2.6	27/10/2025 06:15
17.9	2.6	27/10/2025 06:30
18.0	2.6	27/10/2025 06:45
18.0	2.8	27/10/2025 07:00
18.0	3.0	27/10/2025 07:15
18.1	3.1	27/10/2025 07:30
18.4	3.6	27/10/2025 07:45
18.3	4.1	27/10/2025 08:00
18.4	4.9	27/10/2025 08:15
18.7	5.0	28/10/2025 01:30
18.8	4.8	28/10/2025 01:45
18.7	4.8	28/10/2025 02:00
18.7	4.7	28/10/2025 02:15
18.7	4.7	28/10/2025 02:30
18.8	4.7	28/10/2025 02:45
18.6	4.5	28/10/2025 03:00
18.6	4.4	28/10/2025 03:15
18.6	4.5	28/10/2025 03:30
18.6	4.4	28/10/2025 03:45
18.6	4.3	28/10/2025 04:00
18.5	4.2	28/10/2025 04:15
18.5	4.1	28/10/2025 04:30
18.4	4.1	28/10/2025 04:45
18.2	4.0	28/10/2025 05:00
18.0	4.0	28/10/2025 05:15
17.9	4.2	28/10/2025 05:30
18.0	4.3	28/10/2025 05:45
18.0	4.3	28/10/2025 06:00
17.9	4.3	28/10/2025 06:15
18.1	4.2	28/10/2025 06:30
18.1	4.0	28/10/2025 06:45
18.2	3.9	28/10/2025 07:00
18.2	3.9	28/10/2025 07:15

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

82 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
18.3	4.2	28/10/2025 07:30
18.4	4.6	28/10/2025 07:45

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**