

Articolo 23 - Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale CBL DISTRIBUZIONE SRL Mese/Anno di riferimento 09/2025

Denominazione ImpiantoSemiana - ValleMinuti Attesi43200

Codice Impianto113670Minuti Rilevati43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo018148PT1ProvinciaPavia

ComuneSemianaCodice Istat Comune018148

Via/Piazza n° civicoVia SS Ippolito e CassianoParte di ImpiantoInterratoLatitudine45.1386981Longitudine8.7282693

Tipo coordinata Standard Incertezza 0,7

strumentazione (mbar)

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.5	06/09/2025 16:15	27.0	28/09/2025 21:45	24.5	43200	1.2



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (5.0 °C)

0 eventi



Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi



Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas
0 eventi
0.010 ////

Pressione (mbar) Data/ora Tipologia emergenza gas



Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore
0 eventi

Pressione (mbar)	Data/ora	Tipologia forza maggiore
------------------	----------	--------------------------